



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Старопромысловского района
г. Грозного

ул. Заветы Ильича, д.300, г. Грозный,
Чеченская Республика, 364000

20.10.18 № *35-17-18*

Директору МБОУ «СОШ № 63
г. Грозный
Юсупову Т.С.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательств
о промышленной безопасности и газоснабжении

Прокуратурой района проведена проверка, в ходе которой в деятельности МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного выявлены нарушения законодательств в сфере промышленной безопасности и о газоснабжении, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Так, ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» определено, что требованиями промышленной безопасности являются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе, и в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности. Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" поставки газа потребителям осуществляются только при его соответствии требованиям, утвержденным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 6.5.7 СП 60.13330.2012 Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 279), в помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности.

АБ № 036703

Сигнализатор загазованности по метану служит датчиком утечки бытового природного или сжиженного газа из газового оборудования. Сигнализатор по оксиду углерода срабатывает в случае нарушений в работе системы дымоотвода и поступления дымовых газов в помещение.

Между тем, проверкой установлено, что в котельном помещении Учреждения где находится газовое оборудование не установлен сигнализатор загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающий при достижении определенного уровня загазованности в помещении.

Выявленные нарушения закона негативно отражаются на обеспечении безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних детей и работников так как при слабой вентиляции, воздух в помещении насыщается оксидом углерода и метаном, что может стать причиной отравления и угрозой возникновения взрывоопасной концентрации газа.

Установленные в ходе прокурорской проверки факты нарушений законов, в значительной степени стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей работниками Учреждения, при отсутствии должного контроля со стороны руководства.

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное исполнение законодательства о газоснабжении, а также обеспечить надлежащий контроль за работой подчиненных сотрудников, задействованных в данной сфере правоотношений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, п. 3 ст. 7, ст. 24, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, но не позднее 10 дней с момента его внесения, с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.

2. Принять необходимые меры, направленные на установку сигнализатора загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающего при достижении определенного уровня загазованности в котельном помещении.

По установленным фактам нарушения закона провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновность которых будет установлена её результатами.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Прокурор района

старший советник юстиции

Л.М-Т. Бекаева, тел. 29-53-32



И.Ш. Асабаев



Чеченская Республика, г. Грозный
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 63»
города Грозного (МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного)
364058, Чеченская Республика, г. Грозный,
ул. Коперника, 2б,
Тел.: (8928) 745-44-06
e-mail: grozny-sch-63@yandex.ru
№ 141 от « 10 » . 12 . 2018 г.

СОЛЖА-ГІАЛЫН ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТЫ
Соължа-Гіалин муниципальны
бюджетни юкъардешаран учреждени
«Юкъара дешаран юкъера школа №63»
364058, Нохчийн Республика, г. Соължа-Гіала,
Коперникан урам. 2 б,
Тел.: (8928) 745-44-06
e-mail: grozny-sch-63@yandex.ru

Прокурору
Старопромысловского р-на города
Грозного
старшему советнику юстиции
И.Ш. Асабаеву

Ваше представление «Об устранении нарушений законодательств о промышленной безопасности и газоснабжении» № 35-17-18 от 20.11.2018 г. рассмотрено при участии представителя прокуратуры Старопромыловского района Л. М-т. Бекаевой, принятые действенные меры к устранению допущенных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих:

1. Установлен сигнализатор загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающего при достижении определенного уровня загазованности в котельном помещении.
1. За допущенные нарушения привлечен к дисциплинарной ответственности заместитель директора по АХЧ Жантаев А.Р., виновность которого в допущении изложенных нарушений установлена результатами служебной проверки.

Приложение:

1. Копия приказа о дисциплинарном взыскании виновного лица.

Директор

Т.С.Юсупов